



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0942

特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX F33003720200049

申请单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司
申请单位注册地址: 佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧
制造单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司
制造地址: 广东省佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧
设备类别: 电梯安全保护装置
设备品种: 缓冲器
产品名称: 耗能型缓冲器
产品型号: HYF175B
型式试验报告编号: TSX F330T3720200049

经型式试验, 确认该样品符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2016)、GB 7588—2003《电梯制造与安装安全规范》(含第1号修改单)、EN 81-20:2014 及 EN 81-50:2014 的规定。

本证书适用的产品型号: HYF175B

本证书适用的产品参数范围和配置见证书附页。

(型式试验机构盖章)

发证日期: 2020 年 09 月 11 日
本次换证日期: / 年 / 月 / 日
下次核查日期: 2022 年 09 月 11 日前



广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量监督检验中心(广东)

- 注 1: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品的一致性。
注 2: 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的安全保护装置和主要部件产品。



耗能型缓冲器适用参数范围和配置表

设备类别	电梯安全保护装置		
设备品种	缓冲器		
产品名称	耗能型缓冲器		
产品型号	HYF175B		
适用斜行电梯的 倾斜角范围	/	撞击频次	/次/小时
额定速度	≤ 1.6 m/s	最大撞击速度	1.84 m/s
最小允许质量	800 kg	最大允许质量	3000 kg
最大缓冲行程	175 mm	工作环境	室内
液体规格和容量	68#抗磨液压油 0.59 L		
节流方式	环形缝隙节流	复位方式	外部上置弹簧复位，