



160008113188



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0942



型式试验公示平台

特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX F33003720170002

申请单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司

申请单位注册地址: 佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧

制造单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司

制造地址: 广东省佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧

设备类别: 电梯安全保护装置

设备品种: 缓冲器

产品名称: 耗能缓冲器

产品型号: HYF210

型式试验报告编号: TSX F330T3720170002、TSX F330T3720210004H

经型式试验, 确认该样品符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2016)、GB 7588—2003《电梯制造与安装安全规范》(含第1号修改单)的规定。

本证书适用的产品型号: HYF210

本证书适用的产品参数范围和配置见证书附页。

(型式试验机构盖章)

发证日期: 2017年05月04日
本次换证日期: 2021年04月20日
下次核查日期: 2023年05月04日前



广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量监督检验中心(广东)

注1: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品的一致性。

注2: 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的安全保护装置和主要部件产品。



耗能型缓冲器适用参数范围和配置表

设备类别	电梯安全保护装置		
设备品种	缓冲器		
产品名称	耗能缓冲器		
产品型号	HYF210		
额定速度	≤ 1.75 m/s	最大撞击速度	2.01 m/s
最小允许质量	600 kg	最大允许质量	3000 kg
最大缓冲行程	210 mm	液体规格和容量	68#液压油 2.25 L
节流方式	环形缝隙节流	复位方式	外部上置弹簧复位
工作环境	室内		