



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0942



型式试验公示平台

特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX F33003720220030

申请单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司
申请单位注册地址: 佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧
制造单位名称: 广东华辉电梯配件有限公司
制造地址: 广东省佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧
设备类别: 电梯安全保护装置
设备品种: 缓冲器
产品名称: 耗能型缓冲器
产品型号: HYF160C
型式试验报告编号: TSX F330T3720220030
经型式试验, 确认该样机符合以下安全技术规范和标准的规定:
《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2016)
GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》(含第1号修改单)

本证书适用的产品型号: HYF160C

本证书适用的产品参数范围和配置见证书附页。



广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量检验检测中心(广东)

- 注1: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样品的一致性。
注2: 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的安全保护装置和主要部件产品。



广东省特种设备检测研究院
国家电梯质量检验检测中心(广东)
TSX F33003720220030 附页



耗能型缓冲器适用参数范围和配置表

设备类别	电梯安全保护装置		
设备品种	缓冲器		
产品名称	耗能型缓冲器		
产品型号	HYF160C		
适用斜行电梯的 倾斜角范围	/	撞击频次	/ 次/小时
额定速度	$\leq 1.5\text{m/s}$	最大撞击速度	1.725 m/s
最小允许质量	900 kg	最大允许质量	4200 kg
最大缓冲行程	160 mm	工作环境	室内
液体规格和容量	68#抗磨液压/0.58L		
节流方式	环形缝隙节流	复位方式	外置弹簧复位